

Projekt pn. „Budowa instalacji fotowoltaicznej w przedsiębiorstwie” współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

Piszczac, dnia 10.12.2021 r.

Znak sprawy: 1/2021

**- do wszystkich Wykonawców -**

**dotyczy:** postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym pn. „Budowa instalacji fotowoltaicznej w przedsiębiorstwie”.

**INFORMACJA**  
**o odrzuceniu oferty i unieważnieniu postępowania**

Działając na podstawie art. 260 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 z późn. zm.) ustawy Prawo zamówień publicznych, dalej jako: *ustawa Pzp*, **Zamawiający:** „EKO-NOWA” Sp. z o. o., ul. Terespolska 38, 21-530 Piszczac, **informuje o:**

**1) ODRZUCENIU OFERTY WYKONAWCY:**

Oferta Nr 1 złożona przez Wykonawcę: **GM STARBUD Sp. z o.o., ul. Hutnicza 1, 27-200 Starachowice** zostaje odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5) w zw. z art. 266 ustawy Pzp.

**Uzasadnienie odrzucenia oferty:**

Wykonawca, w ramach przedmiotowych środków dowodowych, był zobowiązany złożyć wraz z ofertą karty katalogowe oferowanych modułów i inwerterów fotowoltaicznych podpisane przez producenta lub podmiot uprawniony do reprezentowania producenta lub dystrybutora urządzeń na rynku polskim obejmujące informacje potwierdzające spełnianie przez te urządzenia parametrów zawartych w załączniku Nr 9 do SWZ – „Minimalne parametry urządzeń do potwierdzenia kartami katalogowymi”, zgodnie z pkt. 1 (dla modułów), zgodnie z pkt. 2 (dla inwerterów).

Zgodnie z treścią Załącznika nr 9 do SWZ oferowane:

a) moduły fotowoltaiczne powinny posiadać:

Minimalna liczba ogniw panela	Minimum 156
Gwarancja liniowa po 30 latach	Nie mniej niż 84%

b) inwertery fotowoltaiczne powinny posiadać:

Sprawność UE	Powyżej 98,0%
Współczynnik zawartości harmonicznych	Poniżej 2%

Z kart katalogowych przedłożonych przez Wykonawcę bezsprzecznie wynika, że:

a) moduły fotowoltaiczne posiadają:

Projekt pn. „Budowa instalacji fotowoltaicznej w przedsiębiorstwie” współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

Liczba ogniw panela	144
Gwarancja liniowa po 30 latach	83,5%

b) inwertery fotowoltaiczne posiadają:

Sprawność UE	97,8%
Współczynnik zawartości harmonicznych	poniżej 3%

a więc oferowane urządzenia nie spełniają minimalnych wymagań określonych przez Zamawiającego.

Zamawiający wskazuje, że Wykonawca nie jest uprawniony do zmiany treści kart katalogowych oferowanych kotłów przez ich poprawienie, więc wezwanie z art. 107 ustawy Pzp nie znajduje zastosowania. Zgodnie z treścią art. 107 ust. 2 ustawy Pzp, czynności jakich można dokonać, gdy złożone przedmiotowe środki dowodowe są nieprawidłowe ograniczają się do uzupełnienia lub wyjaśnienia ich treści. Uzupełnienie, dotyczy wprowadzenia w dokumencie danych, których w ogóle pierwotnie w nim nie było. Wyjaśnienie zaś, służy doprecyzowaniu treści dokumentu bez zmiany jego treści.

*Powyższe potwierdza również stanowisko ~~Urzędu Zamówień Publicznych~~, wyrażone w wydanym przez ~~Urząd~~ komentarzu do ustawy Prawo zamówień publicznych (red. H. Nowak i M. Winiarz; ISBN: 978-83-88686-78-8), zgodnie z którym art. 107 Pzp nie upoważnia Zamawiającego do wezwania o poprawienie złożonego dokumentu, jeśli budzi on jego wątpliwości lub nie potwierdza, że dostawy, usługi lub roboty budowlane oferowane przez Wykonawcę spełniają wymogi Zamawiającego.*

Mając na uwadze powyższe, Zamawiający stwierdza, że oferta Wykonawcy: GM STARBUD Sp. z o.o., ul. Hutnicza 1, 27-200 Starachowice podlega odrzuceniu na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5) w zw. z art. 266 ustawy Pzp, gdyż jest ona niezgodna z warunkami zamówienia.

## 2) UNIEWAŻNIENIU PRZEDMIOTOWEGO POSTĘPOWANIA.

### Uzasadnienie prawne:

Postępowanie zostało unieważnione na podstawie przepisów art. 255 pkt 2) ustawy Pzp w związku z art. 266 ustawy Pzp, ponieważ wszystkie złożone w postępowaniu oferty podlegały odrzuceniu.

### Uzasadnienie faktyczne:

W prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w terminie składania ofert, wpłynęły jedna oferta:

Projekt pn. „Budowa instalacji fotowoltaicznej w przedsiębiorstwie” współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

Nr oferty	Nazwa oraz siedziba lub miejsce prowadzonej działalności gospodarczej albo miejsce zamieszkania Wykonawców, których oferty zostały otwarte	Podstawa odrzucenia
1.	GM STARBUD Sp. z o.o., ul. Hutnicza 1, 27-200 Starachowice	Art. 226 ust. 1 pkt 5) w zw. z art. 266 ustawy Pzp.

W związku z powyższym postępowanie zostało unieważnione na podstawie przepisów art. 255 pkt 2) ustawy Pzp w związku z art. 266 ustawy Pzp, ponieważ wszystkie złożone w postępowaniu oferty podlegają odrzuceniu.

W związku z powyższym postanowiono jak w sentencji.

Prezes Zarządu  
Sylwester Niesporowicz  
.....  
(podpis kierownika Zamawiającego  
lub osoby upoważnionej)  
EKO NOWA  
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  
21-530 Pińczac  
ul. Terespolska 38  
tel. 83 377 80 36