



# Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Białej Podlaskiej

ONS-HK.9020.2.321.2025  
Biała Podlaska, 2026-01-09

## **BIEŻĄCA OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI Nr 158/25 z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Połoski Stare**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Białej Podlaskiej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 416), art. 12 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 757) oraz § 3 ust. 1 i § 21 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) po zapoznaniu się ze sprawozdaniami z badań stwierdza

**przydatność wody do spożycia przez ludzi z w/w wodociągu**

### **UZASADNIENIE**

Pismem znak: L.dz.196/2025 z dnia 30.12.2025 r. Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Białej Podlaskiej przekazano sprawozdania z badań wody nr: 954339/25/MAL z dnia 09.12.2025 r., 954340/25/MAL z dnia 09.12.2025 r. oraz 954342/25/MAL z dnia 30.12.2025 r. Powyższe badania wykonano z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Połoski Stare zgodnie z harmonogramem kontroli wewnętrznej na 2025 r.

Wyniki badań próbek pobranych w dniu 02.12.2025 r. z punktów monitoringowych jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi:

- Połoski Stare - SUW (woda uzdatniona wprowadzana do sieci),
- Zahorów 67 - posesja prywatna (punkt czerpalny),
- Połoski 45A - Publiczna Szkoła Podstawowa (punkt czerpalny),

wykazały, że woda w badanym zakresie spełnia wymagania określone w załączniku nr 1: część A - parametry mikrobiologiczne, część B - parametry chemiczne, część C - parametry wskaźnikowe oraz część D - dodatkowe wymagania chemiczne, rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

Badania wody zrealizowano w laboratorium Państwowej Inspekcji Sanitarnej, spełniającym ustawowe wymagania do wykonywania badań wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

**Renata Grądzka**

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Białej Podlaskiej**

*/podpisano elektronicznie/*

Otrzymują:

1. EKO NOWA Sp. z o.o.
2. Burmistrz Gminy Piszczac
3. aa

Sporządził: MM; Sekcja Higieny Komunalnej  
Sprawdził: IS; Sekcja Higieny Komunalnej



**CHRONIMY ZDROWIE  
Z MYŚLĄ O PRZYSZŁOŚCI**



Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Białej Podlaskiej  
ul. Warszawska 18 | 21-500 Biała Podlaska  
+ 48 83 414 41 00  
adres e-mail: [psse.bialapodlaska@sanepid.gov.pl](mailto:psse.bialapodlaska@sanepid.gov.pl)  
adres e-Doręczeń: AE:PL-12068-26587-DFTSF-21